

Interprétation des résultats

SYLVA Sp
Ul. Kosciarska
83-441 Wiele k / Koscierayny, Pologne

N° de certification : 0093
Visite de contrôle du : 23 novembre 2021
Site de traitement : Wiele (Pologne)

Bordeaux, le 06 janvier 2022

Ces contrôles ont pour objectifs de vérifier la conformité d'une solution de traitement et de bois traités, par rapport aux spécifications de la marque CTB-B+.

Référence	Description échantillon	Classe d'emploi	Produit de traitement	Résultats	Conformité
21/206/0093/01	Solution à 2,5 % Vert	4	Korasit KS2	2,4 %	OUI
21/206/0093/02	Solution à 2,5 % Marron	4	Korasit KS2	2,4 %	OUI
21/206/0093/03	Pin sylvestre (PL) Sciages 40x100 Paquet n° : 5080839 / 10 p.	4	Korasit KS2	13,7 kg/m3 Densité : normative Humidité mesurée : 8,7 %	OUI
21/206/0093/04	Pin sylvestre (PL) Piquets planés Ø Paquet n° : 5284803 / 10 p.	4	Korasit KS2	12,0 kg/m3 Densité : normative Humidité mesurée : 8,2 %	NON

Conclusion


Les solutions sont maîtrisées.

Un échantillon n'a pas atteint la valeur critique de 14,2 kg/m³ exigée pour la classe d'emploi 4 alors que le second n'est conforme qu'à la justesse de l'analyse près.

Nous vous demandons de nous faire savoir le plus rapidement possible quelles sont les actions correctives mises en place pour corriger cet écart.

Nous restons à votre disposition pour toutes précisions complémentaires, et vous prions d'agréer, cher Monsieur, l'expression de nos salutations les meilleures.

Le responsable de la marque CTB-B+



Jean Philippe Chasles